



Закрытое Акционерное Общество "БОГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

Пл. Ленина, дом 4, г. Ногинск, Московская область, 142403
ИНН/КПП 5031055619/503101001, р/сч 40702810103600140843
в БАНК "Возрождение" (ОАО) г. Москва, Ногинский ф-л
к/сч 30101810900000000181, БИК 044525181
тел. (495) 510-17-90; тел. факс 8(49651) 7-35-22 E-mail: bkc@inbox.ru

08.04.2013 № 31/с
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО « ИСК «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ»
Крюковой Е.С.

Технические условия

на канализование, прием и очистку стоков от жилого микрорайона по адресу: г. Ногинск,
ул. Аэроклубная

1. Общее положение.

- 1.1 Срок действия технических условий – три года.
- 1.2 ЗАО «БОГОРОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (ЗАО «БКС») оставляет за собой право изменять выданные технические условия в случае возникновения непредвиденных ситуаций.
- 1.3 Выполнить проект канализования. Проект канализования подлежит обязательному согласованию с техническими службами ЗАО «БКС». При согласовании 1 экземпляр остается в ЗАО «БКС».
- 1.4 При строительстве объекта все отступления от проекта подлежат обязательному согласованию с ЗАО «БКС».
- 1.5 Подключение к действующим сетям выполняется под контролем и по согласованию с ЗАО «БКС».
- 1.6 Подключение объекта к сетям канализации ЗАО «БКС» осуществляется при условии выполнения технических условий.
- 1.7 Прием стоков от объекта на очистку оформить договором с ЗАО «БКС» с предоставлением баланса водоснабжения и водоотведения и схемы внутривозрадных сетей канализации с указанием мест подключения к городским сетям.
- 1.8 Канализационные устройства и сооружения построенные от испрашиваемого объекта до существующей канализационной сети подлежат передаче в ЗАО «БКС» на безвозмездной основе.

2. Канализование.

- 2.1 Канализование испрашиваемого объекта с количеством проживающих 4000 человек произвести в существующую канализационную насосную станцию (КНС), расположенную на Вашем участке.
- 2.2 Непосредственное присоединение осуществить в канализационном колодце, расположенном перед КНС.
- 2.3 Выпуски канализации из зданий выполнить из труб ПВХ с уклоном не менее 0,02.
- 2.4 На выпусках устроить колодцы из ж/б колец Д-1000мм, согласно требованиям СНиП 2.04.03-85.
- 2.5 Канализационную сеть от жилых домов до КНС проложить из труб ПВХ с уклоном не менее 0,008.

Генеральный директор

М.Э.Ефремова