

Общество с ограниченной ответственностью

МИТОЛ - БОГОРОДСК

Юр. адрес: 142400, г.Ногинск, ул.Новая, д.12

Факт.адрес: 142400, г.Ногинск, ул.Комсомольская, д.86

Тел./факс: (496) 511-89-35, 519-15-39

Исх. № 067 от 20 мая 2013 г.

**Генеральному директору
ООО «ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ»
Е.С.Крюковой**

Технические условия на проектирование, монтаж и диспетчеризацию лифтового оборудования №067 от « 20 » мая 2013г.

1. Разработать проект на диспетчеризацию лифтов 9-ти многоэтажных 42-х секционных жилых домов 10-17 этажей по адресу: М.О., г.Ногинск, ул.Аэроклубная на базе системы ЛКДС«ОБЬ». Проектные, монтажные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющие Свидетельство о вступлении СРО. Объем диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием строений должен быть в соответствии требованиям СП 31-110-2003 (раздел №17 «Основные технические требования к автоматизированным системам учета, контроля и управления»), ПУЭ, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.3.21, Федеральному закону РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2011г. № 824 «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов».

Проектом предусмотреть:

- переговорные устройства в машинных помещениях и кабинах лифтов в антивандальном исполнении;
 - диспетчерский контроль за работой лифта должен обеспечивать двустороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта, машинным помещением лифта, сигнал о срабатывании цепей безопасности лифта;
 - установку датчиков и вывод на диспетчерский пульт сигнала дверей машинных помещений.
8. Комплектацию оборудования (станция управления, редуктор главного привода и т.д.) согласовать со специализированной организацией/обслуживающей лифты (ООО «МиТОЛ-Богородск»).
 9. Провести экспертизу промышленной безопасности проекта строительной части


лифтовой установки, оформленную МТУ Ростехнадзора по ЦФО.

10. Оборудовать лифты диспетчерским контролем согласно постановлению Правительства РФ от 18.10.2011г. «Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов», в качестве диспетчерского контроля за работой лифтов использовать автоматическую систему ЛКДС «ОБЬ» с подключением данного оборудования в существующую линию, расположенную по ул.3-го Интернационала, д.88 и вывода сигналов лифтов на диспетчерский пульт по адресу: г.Ногинск, ул.3-го Интернационала, д.88.
11. Для размещения обслуживающего персонала необходимо предоставить помещение площадью не менее 20м², соответствующие действующим санитарно-гигиеническим нормам.

Срок действия технических условий – 2 года.

Примечание: Технические условия действительны при выполнении работ по монтажу и пуско-наладке лифтов и ЛДСС ООО «МиТОЛ».

Директор ООО «МиТОЛ-Богородск»



И.К.Краснов