

Общество с ограниченной ответственностью
«ТеплоВодоСервис»

142400, г.Ногинск, ул.Рабочая, 142; тел./факс 8(49651) 4-23-53, 1-63-07
р/сч 40702810903600140959 в Ногинском ф-ле Банка «Возрождение» (ОАО)
ИНН 5031060930, КПП 503101001

20.03.2012 № 507/1

Генеральному директору
ООО «Инвестиционная строительная компания
«ЖИЛСТРОЙ МИЛЛЕНИУМ»
Крюковой Е.С.

Технические условия

на водоснабжение жилого микрорайона на земельном участке площадью 10га, предполагаемого к строительству по адресу: г.Ногинск, ул.Аэроклубная.

Раздел 1. Водоснабжение.

1. Водоснабжение проектируемого микрорайона осуществить присоединением к водопроводной сети D200мм из чугунных труб, проходящей через площадь застройки от ВЗУ «ЖБИ» к микрорайону «Благовещенье».
2. Присоединение произвести в двух точках, с дальнейшей закольцовкой вновь проложенной сети D315мм в микрорайоне.
3. Для водоснабжения зданий этажностью более 5 предусмотреть повысительные насосные станции (ВНС), в которых установить 3 рабочих и 2 пожарных насоса. Подключение ВНС произвести к построенной линии D315мм.
4. Для учета расходуемой воды в каждом доме установить водомерные узлы, для чего, после согласования проекта водоснабжения, получить технические условия в нашей организации на данный вид работ.
5. Гарантированный напор воды в городской сети 20м.
6. Все проектируемые задвижки должны иметь тип «МЗВ».
7. Временное водоснабжение для нужд строительства производить из колодца на водопроводной сети, проходящей через застройку, водопроводом D15мм с ликвидацией его по окончании строительных работ в микрорайоне.
8. Для нужд пожаротушения использовать действующий пожарный гидрант, расположенный в колодце у ж.д. №5 по ул.Аэроклубная.

Раздел 2. Общие положения.

1. Подключение объекта к городским сетям водопровода может быть осуществлено при условии выполнения настоящих технических условий.
2. Технические условия являются основанием для проектирования.

3.Срок действия технических условий два года, после чего они являются недействительными.

4.Проект водоснабжения объекта строительства подлежит обязательному согласованию с ООО «ТеплоВодоСервис». Проект представить в двух экземплярах, один из которых остается в нашей организации.

5.Устройство водомерных узлов является необходимым условием присоединения к городским сетям водопровода.

6.При строительстве объекта все отступления от проекта подлежат обязательному согласованию с ООО «ТеплоВодоСервис».

7.ООО «ТеплоВодоСервис» оставляет за собой право изменять или отзывать выданные технические условия.

8.По окончании строительства передать ООО «ТеплоВодоСервис» построенные водопроводные сооружения и наружные сети водопровода с предоставлением всей исполнительной документации по ним.

9.Заклучить договор на отпуск воды для нужд строительства через абонентский отдел ООО «ТеплоВодоСервис».

10.Все работы по строительству сетей и сооружений водопровода производятся силами и на средства Вашей организации под техническим надзором ООО «ТеплоВодоСервис». Для ведения надзора заключить с нами договор, в котором предусмотреть средства для ведения надзора. Строительство и реконструкция не могут быть начаты до заключения указанного договора

Генеральный директор



Н.И.Ларин